

RELATÓRIO DE SONDAGEM

Sondagem realizada no município de Laranjal, na rua onde será executada a obra de Pavimentação Asfáltica conforme segue abaixo:

RESUMO DAS ÁREAS A SEREM PAVIMENTADAS
--

Rua	Trecho	Quantidade (m2)
RUA SÃO CAETANO	ENTRE A RUA CEARÁ E RUA PANEMA	2.469,34
RUA GOIAIS	ENTRE A RUA SÃO PAULO E SERGIPE	1.068,20
RUA SANTA HELENA	ENTRE A RUA SÃO PAULO E SERGIPE	1073,81
RUA 13 DE MAIO	ENTRE A RUA SÃO PAULO E SERGIPE	1072,55
TOTAL		5.944,63

Foram executados 05 (cinco) furos distribuídos em todos os extensão da via.

Trata-se de um terreno com revestimento primário (cascalho) em alguns pontos, topografia suave e lençol freático abaixo de 6,00 metros de profundidade.

Conforme análise concluímos que para o tipo de solo encontrado e também pela profundidade do terreno resistente, é bem aceito a pavimentação asfáltica no local.

Laranjal, 18 de maio de 2017.

EDUARDO ORESTE TOMEN
ENG^a CIVIL CREA – PR-80402/D

ENSAIO DE CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DO SOLO

Nº VALA	INTERVALO DE TEMPO (min)	NÍVEL ÁGUA (m)	CAPACIDADE DE ABSORÇÃO (l/m² x dia)
01	11,02	0,01	40,00
02	8,50	0,01	41,50
03	9,15	0,01	40,50
			40,67

LOCAL: Rua São Caetano

MUNICIPIO: Laranjal/PR

DATA: 18/05/2017

Laranjal, 18 de maio de 2017.

EDUARDO ORESTE TOMEN
ENG^a CIVIL CREA – PR-80402/D