



MUNICÍPIO DE LARANJAL

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

RELATÓRIO DE PERCOLAÇÃO

Percolação realizada em área localizada no perímetro urbano do município de Laranjal-Pr, no centro, nos lotes 12 e 13 da quadra 30, para implantação de uma Creche.

Trata-se de um terreno com área 1.260,00 metros quadrados, topografia plana, e lençol freático abaixo de 15,0 metros de profundidade.

Foram executados três testes de percolação de forma a abranger uniformemente o terreno e que conduziram a um resultado satisfatório para a implantação do sistema de coleta de esgoto do tipo fossas sépticas/ sumidouros.

Laranjal, 26 de maio de 2025.

Paulo Henrique R. Medeiros
Engenheiro Civil Crea-Pr 168.345/D



MUNICÍPIO DE LARANJAL

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

