


ANEXO A

MEMORIAL SIMPLIFICADO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRE

 <div> CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARANÁ MEMORIAL SIMPLIFICADO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIOS E A DESASTRES </div>			
Folha 1/2			
1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO			
Logradouro Público: RUA PROJETADA A		Nº S/N	Complemento:
Bairro: CENTRO		Município UF: LARANJAL PR	
Proprietário/responsável pelo uso: MUNICÍPIO DE LARANJAL (CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO)			
CNPJ/CPF: 95.684.536/0001-80			Fone: (42)364511-49
Responsável técnico: SIMONE DE ANDRADE			
Nº do Registro: CAU A45011-1			Fone: (42)98411-9211
Área(m²)	Existente: 0,00	A construir: 786,72 m²	Total: 786,72m²
Altura(m): 4,65		Nº de pavimentos: 01	Ocupação do subsolo: NÃO
Uso, divisão e descrição: l-1 -Locais onde as atividades exercidas e os materiais utilizados apresentam baixo potencial de incêndio. (carga de incêndio acima de 300MJ/m2 até 1.200MJ/m2)			Risco: MODERADO Carga de incêndio: 600MJ/M2
2. ELEMENTOS ESTRUTURAIS			
Estrutura portante: concreto <input checked="" type="checkbox"/> aço <input type="checkbox"/> madeira <input type="checkbox"/> outros: <input type="checkbox"/>			
Estrutura de sustentação da cobertura: concreto <input checked="" type="checkbox"/> aço <input type="checkbox"/> madeira <input type="checkbox"/> outros: <input type="checkbox"/>			
3. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO			
Item		Observações	
	Controle de materiais de acabamento		
X	Saídas de emergência	OBEDECERÁ À NPT 011	
X	Iluminação de emergência	OBEDECERÁ À NPT 018	
X	Sinalização de emergência	ATENDE À NPT 020	
X	Extintores	CONFORME A NPT 021	
	Brigada de incêndio		
	Outros (especificar)		
4. RISCOS ESPECÍFICOS			
Item		Quantitativo	
	Armazenamento de líquidos inflamáveis/combustíveis	NÃO	
	Gás liquefeito de petróleo	NÃO	
	Armazenamento de produtos perigosos	NÃO	
	Fogos de artifício	NÃO	
	Vaso sob pressão(caldeira)	NÃO	
	Outros(especificar)	NÃO	
5. DIMENSIONAMENTO DA POPULAÇÃO E SAÍDAS DE EMERGÊNCIA			
Item		Quantitativo	
	Tipos de escada	NÃO POSSUI	
	População	X	200
Demonstrativo de cálculo (se necessário)			

NPT 001 parte 2- PROJETO TÉCNICO E MEMORIAL SIMPLIFICADO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO E A DESASTRE

6. AVALIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

Declaro que a presente edificação se enquadra nos parâmetros da tabela 5 do CSCIP e que atende as seguintes especificações:

- a. Possui área total construída menor que 1500 m² para risco leve e 1000 m² para risco moderado ou elevado;
- b. Possui altura igual ou inferior a 9 metros quando for risco leve;
- c. Possui altura igual ou inferior a 6 metros quando risco moderado ou elevado;
- d. Não possuir subsolo com ocupação diferente de estacionamento;
- e. Não comercializar ou armazenar volume superior a 250L (duzentos e cinquenta litros) de líquido inflamável ou combustível;
- f. Não armazenar volume superior a 190 KG(cento e noventa quilogramas) de GLP.

7. AVALIAÇÃO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

Declaro que as saídas de emergência se encontram de acordo com o constante na NPT-11 – Saídas de emergência.

8. AVALIAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO

Declaro que os extintores de incêndio foram instalados na edificação de acordo com a NPT-21 – Sistema de proteção por extintores de incêndio e encontram-se no prazo de validade e inspeção em dia.

Agente extintor	Quantitativo/ capacidade extintora	
Carga d'agua	-	NÃO
Carga de espuma mecânica	-	NÃO
Carga de dióxido de carbono (CO2)	-	NÃO
Carga de pó BC	-	NÃO
Carga de pó ABC	5,0	2-A: 20-B:C
Outros (especificar)	-	NÃO

9. AVALIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Declaro que a sinalização de emergência foi instalada na edificação de acordo com a NPT-20 – Sinalização de emergência.

Tipo de sinalização/código da placa	Quantitativo
S2 – INDICAÇÃO DE SENTIDO (SAÍDA DE EMERGÊNCIA)	7,0
S14- INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA	4,0
E5- INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO	5,0

10. AVALIAÇÃO DO CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO(Se houver)

Declaro que os materiais de acabamento e revestimento utilizados atendem ao disposto na NPT 10- Controle de material de acabamento e revestimento.

Finalidade do material	Classe dos materiais empregados
Piso	CLASSE I - PISO CERÂMICO
Parede e divisória	CLASSE I - ALVENARIA
Teto e forro	CLASSE I – FIBROCIMENTO

11. AVALIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Declaro que a iluminação de emergência foi instalada na edificação de acordo com a NPT 18 – Iluminação de emergência.

12. AVALIAÇÃO DO USO DO GLP (Se houver)

Declaro que a central de GLP atende ao disposto na NPT 28 – Manipulação, armazenamento, comercialização e utilização de gás liquefeito de petróleo (GLP), não havendo botijões de GPL no interior da edificação.

13. DECLARAÇÕES GENÉRICAS

Declaro estar ciente de o Corpo de Bombeiros pode a qualquer tempo, verificar as informações e declarações prestadas, inclusive por meio de fiscalizações e de solicitação de documentos.

Declaro estar ciente de que não dever ser alteradas as características da edificação e da ocupação apresentadas.

O registro de informações inverídicas pode acarretar ao usuário o crime de falsidade ideológica, tipificado no artigo 299 do Código Penal, com previsão de pena de um a cinco anos de reclusão e multa, sem prejuízo das providências administrativas e cíveis cabíveis.